



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM**

• tel.: 25 758 22 32

• sekretariat.psse.minskmazowiecki@sanepid.gov.pl

• Plac Jana Kilińskiego 10,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, 21 października 2025 r.

HK.903.222.2025

**Urząd Miasta i Gminy w Siennicy
ul. Mińska 33
05-332 Siennica**

D E C Y Z J A nr 346.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 1, ust. 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 10 § 2, art. 104 oraz art. 108 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 572 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

stwierdza

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Zgłechów**

i nakazuje podjęcie następujących działań:

1. Unieruchomić wodociąg.
2. Skutecznie poinformować odbiorców wody zaopatrywanych z ww. wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
3. Zapewnić konsumentom wodę do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.
4. Podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.
5. Przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia.
6. Przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu.

Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Otrzymane w dniu 21.10.2025 r. sprawozdanie z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.10.2025 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stacji Uzdatniania Wody Zglechów z punktu zgodnego:

- SUW Zglechów - kran woda podawana do sieci – bakterie grupy coli 18 NPL/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/ 100 ml),
wykazało, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1 część A – parametry mikrobiologiczne (tabela 1) oraz część C – parametry wskaźnikowe (tabela 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Obecność bakterii grupy coli w wodzie podawanej do sieci wodociągowej wskazuje na to, że konieczne jest wydanie decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do picia, ponieważ stanowi to ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Uzyskany wynik badań wskazuje na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, co skutkuje brakiem przydatności wody do spożycia i uzasadnia unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia SUW Zglechów w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia. Unieruchomienie wodociągu oznacza zakaz korzystania z wody do celów spożywczych, picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli. Po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dopuszcza się utrzymanie tego wodociągu w ruchu wyłącznie w celach technologicznych (uzdatnianie wody, płukanie sieci) oraz do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

W przypadku gdy naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu – art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Natomiast w oparciu o treść przepisu art. 108 § 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym zasadnym było nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie decyzji jest Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Siennicy.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Warszawa ul. Żelazna 79 wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w terminie 14 dni od jej doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zastrzeżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).

Wniesienie odwołania od niniejszej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mińsku Mazowieckim**

*dr n. med. Dorota Ziuzia-Lipiec
Specjalista Epidemiolog
/ podpisano elektronicznie /*

Opracowała: Kinga Telkowska